



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Eadis

Nr teller : 494/100
N° comp : 494/100

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 27/0943 EAN code: /

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical codes (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT). Includes Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek : Doysschaak 464 # 3061 Keftaal
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Wouwen Adres : id
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Villalon Boster nv BTW / TVA : 0413-059-454
Datum van het onderzoek : 31/08/2010 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Gendy

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2 x 10mm Max. beveiliging : 63A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Rn Isolatie : >10 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 3.9 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (17), and Test results (Test ΔIn, I. ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen / Remarques : Datum/date :

geen
Nota: hebben lathouse verbodig, inclusief op pag. 2
494/100

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service - rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Table with columns: Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Rows for 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, 276 AK, 271 HK.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moesten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 31.08.2010
o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 31.08.2010
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIs/EI1.1.04